



Żywiec, dn. 5 kwietnia 2013 r.

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu PN 2/2013 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej G99-G100 wraz z przyłączami w m. Łodygowice Górne” dokonuje się następującej zmiany:

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

W punkcie 1.5.1. OPZ dodaje się punkty:

1. Sprawdzenie stanu technicznego armatury i pomp w komorze pompowni.
2. Wykonanie oznakowania przepompowni zgodnego z oznaczeniem MPWiK tj. ŁŁD-P15.
3. Usztywnienie (poprawa) słupka zawieszenia furtki wejściowej.
4. Wykonanie kominków wentylacyjnych z systemem biofiltrów (2 kpl.).
5. Z uwagi na uszkodzony port w sterowniku pompowni należy przewidzieć wymianę sterownika na nowy typu Horner z wykonaniem („wgraniem”) stosownego oprogramowania umożliwiającego sterowanie przepompowni oraz przesył danych do Operatora (MPWiK w Żywcu).
6. Zabezpieczenie przed korozją docinanych elementów ogrodzenia.
7. Wykonanie stosownych pomiarów ilości pobieranych przez pompy prądu przy pracy pojedynczych agregatów pompowych jak również przy pracy równoczesnej dwóch pomp.

Powyższe zmiany odnoszą się do treści całej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy traktować je jako obowiązujące Wykonawców i Zamawiającego. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

W związku ze zmianą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **15 kwietnia 2013 r. do godziny 11.00**. Termin otwarcia ofert przedłuża się na dzień **15 kwietnia 2013 r. na godzinę 11.30**.

W związku z przedłużeniem terminu składania i otwarcia ofert Wykonawca powinien na kopercie (paczce) zawierającej ofertę napisać: „**Nie otwierać przed dniem 15 kwietnia 2013 r. godz. 11.30**”

Związek Międzygminny
ds. Ekologii w Żywcu
ul. Ks. Pr. St. Słonki 22
34-300 Żywiec

tel. +48 33 861 28 98
faks +48 33 860 20 53
www.zmge.zywiec.pl
biuro@zmge.zywiec.pl

KIEROWNIK
Jednostki Realizującej Projekt

Wojciech Rzeźniak