



Żywiec, dn. 14 listopada 2013 r.

## **Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)**

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego pn. „Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice – kontrakt 22-1” dokonuje się następującej modyfikacji:

1. Zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Części 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia – Tom 3.1. –ST 01.11.00 - gdzie w pkt 2.1.2. [Armatura i wyposażanie przepompowni] lit. i dodaje się na końcu:
  - *przyłącze płuczące,*
  - *zasuwy odcinające na dopływie i odpływie z pompowni,*
  - *łańcuchy do podnoszenia pomp. łańcuchy powinny mieć długość całkowitą po rozwinięciu min. 1,0m powyżej powierzchni terenu,*
  - *wyłączniki krańcowe dla zabezpieczenia (przesłania sygnału do MPWiK w Żywcu) wjazdu i szaf sterowniczych pompowni przed nieupoważnionym otwarciem.*
2. Zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Części 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia – Tom 3.1. –ST 01.11.00 - gdzie w pkt 2.2. [Przydomowe przepompownie ścieków] dotychczasowy zapis w akapicie trzecim:

*„Wymiary przepompowni: średnica od 1,0 do 2,0[m].”*

zastępuje się nowym zapisem o treści:

*„Wymiary przepompowni: średnica 0,8m.”*
3. Zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Części 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia – Tom 3.1. –ST 01.11.00 – gdzie w pkt 2.1.1. [Zbiorniki (studnie) przepompowni] lit. j dotychczasowy zapis:

*„Pokrywy wjazdowe z materiału dostosowanego do połączenia ze zbiornikiem płaszcza przepompowni dla przewidzianych średnic ze stali nierdzewnej, spełniające następujące*

*jm*

*idku*

wymagania: szczelne, zabezpieczające przed dostaniem się piasku i zanieczyszczeń do zbiornika, z dwoma otworami kontrolnymi jednym dla wyciągania pomp, drugim dla zaworów.”

zastępuje się nowym zapisem o treści:

„Pokrywy włazowe z materiału dostosowanego do połączenia ze zbiornikiem płaszcza przepompowni dla przewidzianych średnic ze stali nierdzewnej, spełniające następujące wymagania: szczelne, zabezpieczające przed dostaniem się piasku i zanieczyszczeń do zbiornika z otworem dla wyciągania pomp.”

Powyższe zmiany odnoszą się do treści całej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy traktować je jako obowiązujące Wykonawców i Zamawiającego. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu  
Measure Authorising Officer (MAO)

Janusz Michałek