

URZĄD GMINY
Radziechowy-Wieprz
 34-381 Radziechowy
 pow. żywiecki – woj. śląskie
 tel./fax (033) 867 66 10
 OR.6740.2.23.2015

Radziechowy, dnia 22.06.2015 r.




Urząd Gminy
Radziechowy-Wieprz

Wieprz 700
 34-381 Radziechowy
 tel. 33 8676610
 fax 33 8676613

NIP: 553-16-88-486
 REGON: 000550841

ug@radziechowy-wieprz.pl
 www.radziechowy-wieprz.pl



Związek Międzygminny d/s Ekologii w Żywcu

34-300 Żywiec

ul. Ks. Prałata St. Słonki 22

Dotyczy: Uzgodnienia przejść przyłączy i sieci kanalizacyjnych pod drogami gminnymi na terenie gminy Radziechowy-Wieprz w ramach zadania uzupełniającego.

Lokalizację przejść kolektora kanalizacyjnego pod drogami gminnymi uzgadniam wg następujących uwarunkowań:

Dla dróg gruntowych:

- w miejscu przejścia kanalizacji należy zagęścić grunt
 - wykonać podbudowę z kłińca frakcja 20-40 mm – 30 cm
 - wykonać nawierzchnię drogi gruntowej z kłińca frakcja 5-31,5 mm- 10 cm
- Podbudowy zagęścić warstwami co 30 cm.

Dla dróg o nawierzchni asfaltowej:

- w miejscu przejścia kanalizacji należy zagęścić grunt
- wykonać podbudowę z kłińca frakcja 20-40 mm – 30 cm
- wykonać podbudowę z kłińca frakcja 5-31,5 mm- 10 cm
- podbudowy zagęścić warstwami co 30 cm.
- wykonać nawierzchnię asfaltową z dwóch warstw asfaltu
 - warstwa wiążąca 4,0 cm
 - warstwa ścieralna 4,0 cm
- przy przejściu przez drogę w poprzek drogi, wykonać nakładkę na szerokości min 1,5 m
- przy przejściu wzdłuż drogi odtworzyć nawierzchnię na całej szerokości drogi.

WÓJT GMINY
 mgr inż. Maciej Mika