

Starosta Żywiecki
ul. Krasińskiego 13
34-300 Żywiec

O D P I S z P R O T O K O Ł U Nr 6630.181/2015
z Narady Koordynacyjnej z dn. 26.08.2015

W dniu 26.08.2015 odbyła się Narada Koordynacyjna zorganizowana przez Starostę Żywieckiego na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, art. 28b--28g (Dz.U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287 z późniejszymi zmianami).

Uwzględniając: mapy na których sporządzono projekt, materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opinie jednostek branżowych oraz innych zainteresowanych podmiotów

uzgodniono dokumentację projektową

Temat:

Odcinki sieci wodociągowej w miejscowości Leśna.

Lokalizacja:

Leśna, dz.: 199, 1624/1, 1654, 2397, 2458, 2459/2, 2494/1, 2494/2, 2890.

Płatnik:

PROJEKTOWANIE WOD-KAN OLEARCZYK
JERZY NIP: 937-173-70-53
Bujaków
ul. Podlesie 13
43-356 Kobiernice

Inwestor:

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY D/S EKOLOGII W
ŻYWCU
34-300 Żywiec
ul. Ks. Prałata Stanisława Słonki 22

Projektant:

JERZY OLEARCZYK
Bujaków ul. Podlesie 13 34-316 Kobiernice

Na podstawie zlecenia nr: 24755/2015 z dnia 18.08.2015 ,

Data wpływu: 20.08.2015

Uwagi i zalecenia:

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub, o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

Po zrealizowaniu, przed zasypaniem uzbrojenia podziemnego należy zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami BHP.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktów geodezyjnych prawnie chronionych przy realizacji inwestycji, Inwestor zobowiązany jest na własny koszt do ich odtworzenia.

-

Lista uczestników narady koordynacyjnej i uwagi

Temat: Odcinki sieci wodociągowej w miejscowości Leśna.

Nazwa instytucji	Uwagi uzgadniającego
NETIA S.A.	Bez uwag.
POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO	Bez uwag.
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	Zgodnie z warunkami decyzji PZD w Żywcu nr 240/2015.
TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Bielsku-Białej RD ŻYWIEC	<p>Przed przystąpieniem do pracy w odległości mniejszej niż: 3m od skrajnych przewodów linii napowietrznej NN, 10m od skrajnych przewodów linii napowietrznej SN, 15m od skrajnych przewodów linii napowietrznej WN, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustrojów słupów linii jw., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.</p> <p>Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych: linii NN - 1m, linii SN - 2m, linii WN - 5m.</p>
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY - STAROSTWO POWIATOWE W ŻYWCU	Bez uwag.
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI - SP ŻYWIEC	Projekt sporządzono na mapie do celów projektowych powstałej na bazie aktualnej mapy zasadniczej, zaktualizowanej w obszarze projektowania pomiarem; operat P.2417.2015.2068, przyjęty do zasobu geodezyjnego w dniu 03.08.2015r.
U W A G I	

Sporządził: Mirosław Możdżeń

Sup. STANISŁAW
ing. inż. Mirosław Możdżeń
PRZEWODNICZĄCY ZESPÓŁU
UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ