



Żywiec, dn. 28 lipca 2020 r.

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego PN 5/2020 pn. "Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Milówka – kontrakt 12e" dokonuje następujących zmian:

1. Dodaje się do PFU dokumentację techniczną uszczelnień sieci w postaci posiadanych przez Zamawiającego inspekcji telewizyjnych, stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszej zmiany SIWZ.
2. W Tomie III SIWZ pkt 2.3.4.10 PFU przyjmuje brzmienie:

„ 2.3.4.10 Rury stosowane w metodzie krakingu

Rury zastosowane w metodzie krakingu muszą spełniać wszelkie wymagania techniczne stawiane nowo instalowanemu przewodowi.

Zainstalowane rury muszą spełnić następujące wymagania:

- *Zastosowany materiał to rury o konstrukcji sztywnej i sprężystej np. rury kamionkowe przeznaczone do zastosowania w danej technologii bezwykopowej (krakingu) lub rury z tworzyw sztucznych z polietylenu (w tym rury warstwowe PE-HD lub PE-HD ze wzmocnioną powierzchnią zewnętrzną), czy rury z polipropylenu (PP) dopuszczone do stosowania w technologiach bezwykopowych (krakingu),*
- *W przypadku zastosowania rur z tworzyw sztucznych, rura powinna być wyprodukowana jako jednorodna z surowca odpornego na wolną i szybką propagację pęknięć i naciski punktowe, z dopuszczeniem do stosowania wykorzystując technologie bezwykopowe (np. rura z zewnętrznym pancerzem ochronnym),*



- *Wystarczająca nośność statyczna,*
- *Wytrzymałość materiału odporna na zniszczenie podczas przeciągania rurociągu (wytrzymałość na rozciąganie, zginanie, ściskanie),*
- *Absolutna szczelność,*
- *Odpowiednia przepustowość,*
- *Odporność na korozję (odporność na działanie substancji chemicznych – ścieków)”.*

Dopuszcza się zastosowanie do metody krakingu kanałów modułów PVC Burstlining KMR z aprobatą ITB dopuszczając do stosowania w metodach bezwykopowych.”;

1. W pkt 13.2.1. SIWZ-IDW zmienia się treść, która po zmianie otrzymuje brzmienie:
„1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny podanej w Formularzu Oferty.”;
2. W załączniku nr 1a - załączniku do Oferty – wykazie klauzul warunków zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI zmienia się treść klauzuli 4.2., która po zmianie otrzymuje brzmienie: *„5 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto.”;*
3. W pkt 19.1. SIWZ –IDW zmienia się treść, która po zmianie otrzymuje brzmienie: *„Ofertę należy przesłać na skrzynkę podawczą Zamawiającego w ePuap w nieprzekraczalnym terminie do 10.08.2020 r. do godz. 13:00 r.”;*
4. W pkt 20.1. SIWZ- IDW zmienia się treść, która po zmianie otrzymuje brzmienie: *„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2020 r. do godz. 13:30”;*

Powyższe zmiany odnoszą się do treści całej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy traktować je jako obowiązujące Wykonawców i Zamawiającego. Powyższe zmiany należy traktować jako obowiązujące Wykonawców i Zamawiającego.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku
Międzygminnego d/s Ekologii
w Żywcu
Joanna Bednarek