

**UCHWAŁA nr XXI/137/2021**

**z dnia 29 września 2021**

**Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii**

**w sprawie : zmian regulaminu odprowadzania ścieków dla zlewni Węgierska-Górka  
przyjętego uchwałą nr II/16/2019**

**z dnia 21 lutego 2019**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 oraz art. 69 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021.1372 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. 2020.2028) oraz opinią PGW „Wody Polskie” nr KR.RZT.71.34.2021 z dnia 25 czerwca 2021 **Zgromadzenie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Zmienia się uchwałę nr **II/16/2019** z dnia 21 lutego 2019 w przedmiocie przyjęcia Regulaminu odprowadzania ścieków w zlewni Węgierska-Górka poprzez dokonanie zmian w treści Regulaminu odprowadzania ścieków w zlewni Węgierska-Górka, w zakresie § 9, § 10 i § 11 nadając im brzmienie wskazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Międzygminnego  
ds. Ekologii w Żywcu  
mgr inż. Antoni Szlagor

## **Rozdział 5.**

### **Warunki przyłączania do sieci**

§ 9. 1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci składa do przedsiębiorstwa kanalizacyjnego pisemny wniosek o wydanie warunków przyłączenia.

2. Warunki przyłączenia do sieci, określają co najmniej:

- 1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci,
- 2) maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości, a także jakość w przypadku ścieków przemysłowych,
- 3) informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinien przedłożyć podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci w celu realizacji przyłącza.

## **Rozdział 6.**

### **Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych**

§ 10. 1. Dostęp do usług przedsiębiorstwa kanalizacyjnego wyznaczają techniczne możliwości istniejących urządzeń, do których przedsiębiorstw kanalizacyjne posiada tytuł prawny: ich usytuowanie, stan, przepustowość, zdolność produkcyjna oraz lokalizacja nieruchomości.

2. Przedsiębiorstwo kanalizacyjne zapewnia dostęp do usług kanalizacyjnych, gdy spełnione są następujące warunki techniczne:

- parametry techniczne posiadanych urządzeń kanalizacyjnych, w szczególności przepustowość w miejscu planowanego przyłączenia nieruchomości oraz technologia oczyszczania ścieków, są odpowiednie do zapewnienia przyszłemu odbiorcy usług odprowadzania ścieków w wymaganej ilości, w tym z odpowiednim strumieniem objętości, przy zachowaniu warunków odprowadzania ścieków ustalonych dla przyłączonych już nieruchomości.

3. W celu uzyskania dostępu do usług kanalizacyjnych należy wykonać przyłącze o parametrach technicznych zgodnych z uzyskanymi od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego "Warunkami przyłączenia do sieci kanalizacyjnej".

## **Rozdział 7.**

### **Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego Przyłącza**

§ 11. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi warunkami przyłączenia.

2. Sprawdzanie zgodności wykonania przyłącza z wydanymi warunkami przyłączenia w tym: próby, pomiary oraz inne czynności sprawdzające (inspekcja TV) przeprowadzane są przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron, na podstawie pisemnego zgłoszenia odbiorcy, złożonego w przedsiębiorstwie kanalizacyjnym, z wyprzedzeniem co najmniej siedmiu dni roboczych.

3. Sprawdzenie prac ulegających zakryciu (zasypyaniu), w tym częściowemu zakryciu (zasypyaniu), podmiot przyłączany jest zobowiązany zgłaszać przedsiębiorstwu kanalizacyjnemu przed zakryciem.

4. Przed zakryciem podmiot przyłączany zobowiązany jest wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.

5. Odbiór przyłącza następuje po potwierdzeniu, poprzez wykonanie czynności, o których mowa w pkt. 2, zgodności wykonania przyłącza z wydanymi warunkami przyłączenia. Odbiór przyłącza potwierdzany jest pisemnym protokołem odbioru w terminie 7 dni od daty odbioru.

6. W przypadku stwierdzenia, w trakcie czynności, o których mowa w pkt. 2, niezgodności wykonania przyłącza z wydanymi warunkami przyłączenia, Przedsiębiorstwo odmawia dokonania odbioru i wskazuje na piśmie stwierdzone niezgodności.

7. Ponowny odbiór przyłącza może nastąpić po usunięciu stwierdzonych niezgodności.